



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE AMAZONIA

DIRECCIÓN DE SEDE

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS EN VISITA DE OBRA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007

INVITACIÓN DIRECTA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE LOS ALOJAMIENTOS Y ADECUACIONES DEL SENDERO ECOLOGICO Y ESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE AMAZONIA

De acuerdo con visita de obra ocurrida en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia, el día 24 de agosto de 2007, los oferentes hicieron las siguientes preguntas u observaciones, a lo cual la Sede Amazonia da las siguientes respuestas:

1. EN CASO DE EMPATE COMO SE DEFINE EL GANADOR?: El ganador en caso de empate será el proponente que tenga una mayor capacidad de contratación (K) según el RUP.

2. SOBRE QUE VALOR SE DEBE TOMAR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA?: Según los términos de referencia de la presente invitación en el numeral 5 c) del capítulo II, se estableció que el valor de la garantía de seriedad sería por el 10% del valor de la propuesta, sin embargo, atendiendo la solicitud de los posibles oferentes, se llegó a un acuerdo y se estableció que la garantía de seriedad de la oferta se tomará por el 10% del valor de la disponibilidad presupuestal establecida en el numeral 2 del capítulo II de los términos de referencia.

3. EL CALIBRE DEL CABLE PARA LA ILUMINACIÓN DEL SENDERO DEBERÍA SER MAS GRUESO, USAR NO. 8 EN LUGAR DE NO. 12. CUAL ES LA REFERENCIA DE LA TEJA ALUZINC. CUAL ES LA ESPECIFICACION DE LA MOTOBOMBA?: Adjunto se publica las especificaciones técnicas de acuerdo con esta pregunta y se modifican las cantidades eléctricas del sendero peatonal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN VISITA DE OBRA.

ITEM SENDERO

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT
3,2	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 2 No. 8 + 1 No. 12 DESNUDO	ML	600

ITEM ALOJAMIENTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ALUZINC HUNTER DOUGLAS REF 333 CALIBRE 26 COLOR BLANCO PINTURA POR LOS DOS LADOS. INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA CASTAÑO, ANGILIN O SIMILAR CORREAS DE 5 CM X 5 CM, INMUNIZADA, CEPILLADA Y PINTADA.	M2	56
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE DOS TIEMPOS, CILINDRAJE 24,5 CC, POTENCIA MAX 0,75 HP, DIAMETRO SECCION DESCARGA 1 “	UND	1

Kilómetro dos vía Leticia – Tarapacá

Teléfono 5927996 ext. 101, 102

Fax 5927996

Dirección de correo electrónico: leticia@unal.edu.co

Leticia Amazonas Colombia